


DETALHE Nº 3



NOTAS:

- AC – Fases de ligação da Lâmpada
- ⊕ – Lâmpada Vapor Metálico Pública c/ alojamento p/ lâmpada Vapor Metálico de 150 w.
- – Caixa de Inspeção em alvenaria Diam. 0,60x0,60x0,80 c/ 20 cm de pedra britada n° 2 no fundo c/ tampa de concreto.
- == – Mangueira de Polietileno de 1 1/4" ou especificada (Tubulação)
- ⊕ – Poste de ferro tubular de 3,50 metros - (Ornamental-Proposto ao redor da Lagoa existente em Cardoso.
- 3x16mm²-(10mm²) – Bitola de condutor proposto em tubulação ou especificada.

Projeto _____ Instalação de Iluminação Pública Ornamental
 Interessado _____ Prefeitura Municipal de Cardoso
 Local _____ Avenida da Lagoa Artificial
 Município _____ Cardoso - SP